

ASL ROMA4
Prot. Uscita N. 0033062/2020
Del 10/07/2020



Al Commissario Straordinario del
Comune di Anguillara

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.
 Comune: Anguillara
 Acquedotti: Ponton dell'Elce e Colle Biadaro

In riferimento all'oggetto, si comunica che in data 10/07/2020 l'ArpaLazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su due campioni di acqua prelevati nel Comune di Anguillara Sabazia, Via dei Sambuchi (acquedotto Ponton dell'Elce) e Via Mainella (Colle Biadaro), da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per il parametro:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	07/07/20	Via dei Sambuchi <i>PONTON DELL'ELCE</i>	Arsenico	9989	12 ng/L
Anguillara	07/07/20	Via Mainella <i>BIADARO</i>	Arsenico	9983	26 ng/L

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 19594/2020 del 10-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Si invita la S.V. a far ripristinare il parametro non conforme e a mantenere l'ordinanza di non potabilità per l'acquedotto di Colle Biadaro. Se nel prossimo campione si verificherà nuovamente la non conformità per il parametro arsenico per l'acquedotto di Ponton dell'Elce si renderà necessaria l'emissione dell'ordinanza di non potabilità anche per quest'ultimo. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

A.S.L ROMA 4
 Il Dirigente Medico UOS SIAN Bracciano
 Dott.ssa VALERIA COVACCI
[Signature]
 Dott.ssa VALERIA COVACCI

Responsabile del procedimento
 TdP C. Piernovelli / A. Sabelli

ASL ROMA 4
 Via Termi di Traiano 39/a
 00053 Civitavecchia (RM)

+39.06.966 69100
www.aslroma4.it
 p.iva 04743741003

Dipartimento di Prevenzione UOS SIAN Bracciano
 +39.06.966 69 251
 email sian.f2f3@aslroma4.it
 pec dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it