

ASL ROMA4
Prot. Uscita N. 0045594/2020
Del 02/10/2020



Al Sig Sindaco del Comune di Anguillara

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.

Comune: Anguillara

Acquedotti: Colle Biadaro e Colle Sabazio

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 2839/2020 del 02-10-2020
Doc. Principale - Copia Documento

In riferimento all'oggetto, si comunica che in data 02/10/2020 con prot. ASL Roma 4 n. 45474 l'ArpaLazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su due campioni di acqua prelevati nel Comune di Anguillara Sabazia, Via della Mainella (acquedotto Colle Biadaro) e Via Grotte di Postumia (Colle Sabazio), da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per il parametro:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	08/09/20	Via Mainella <i>COLLE BIADARO</i>	Arsenico	14423	25 ng/L
Anguillara	08/09/20	Via Grotte di Postumia <i>COLLE SABAZIO</i>	Arsenico	14423	11 ng/L

Si invita la S.V. a far ripristinare il parametro non conforme e a mantenere l'ordinanza di non potabilità in vigore per l'acquedotto Colle Biadaro. Qualora anche nel prossimo prelievo si verificasse la non conformità del suddetto parametro si renderà necessaria l'emissione dell'ordinanza di non potabilità per l'acquedotto Colle Sabazio. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

Il Dirigente Medico S.I.A.N Bracciano
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott.ssa VALERIA COVACCI
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott.ssa VALERIA COVACCI

Responsabile del procedimento
TdP A. Sabelli / C. Piernovelli

ASL ROMA 4
Via Terme di Traiano 39/a
00053 Civitavecchia (RM)

+39.06.966 69100
www.aslroma4.it
p.iva 04743741003

Dipartimento di Prevenzione UOS SIAN Bracciano
+39.06.966 69 251
email sian.1213@aslroma4.it
pec dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it