

ASL ROMA4  
Prot. Uscita N. 0053928/2020  
Del 16/11/2020



Al Sig. Sindaco del Comune di  
Anguillara Sabazia

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.  
Comune: Anguillara  
Acquedotti: Montano, Pantane, Colle Biadaro, Colle Sabazio e Ponton dell'Elce

In riferimento all'oggetto, si comunica che in data 13/11/2020 l'ArpaLazio ex PMP di Roma ha comunicato con mail l'esito delle analisi effettuate su cinque campioni di controllo prelevati nel Comune di Anguillara Sabazia, da cui è emersa la seguente situazione per il parametro arsenico:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	09/11/2020	Piazza Comune (Montano)	Arsenico	18299	9 mg/L
Anguillara	09/11/2020	Via delle Pantane (Pantane)	Arsenico	18303	6 mg/L
Anguillara	09/11/2020	Via Mainella (Colle Biadaro)	Arsenico	18300	25 mg/L
Anguillara	09/11/2020	Via Grotte di Postumia (Colle Sabazio)	Arsenico	18302	6 mg/L
Anguillara	09/11/2020	Via dei Sambuchi (Ponton dell'Elce)	Arsenico	18301	9 mg/L

Tanto si doveva vista la precedente comunicazione. L'ordinanza di non potabilità emessa sull'acqua erogata dall'acquedotto Colle Biadaro deve essere mantenuta e, a tale proposito, si chiede nuovamente se la popolazione sia stata adeguatamente informata e quali



ASL  
ROMA 4



REGIONE  
LAZIO

siano le modalità di approvvigionamento di acqua potabile per la zona servita dall'acquedotto Colle Biadaro previste dal Servizio Idrico del Comune di Anguillara Sabazia.

Il Dirigente Medico S.I.A.N Bracciano  
*Dr.ssa Valeria Covacci*  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.I.A.N BRACCIANO  
IL DIRIGENTE MEDICO  
*Valeria Covacci*  
Dot.ssa VALERIA COVACCI

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA  
PROTOCOLLO ATTIVO N. 33304/2020 del 16-11-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

Responsabile del procedimento  
TdP C. Piernovelli / A. Sabelli

ASL ROMA 4  
Via Terme di Traiano 39/a  
00053 Civitavecchia (RM)

+39.06.966 69100  
[www.aslroma4.it](http://www.aslroma4.it)  
p.iva 04743741003

Dipartimento di Prevenzione UOS SIAN Bracciano  
+39.06.966 69 251  
email [sian.f23@aslroma4.it](mailto:sian.f23@aslroma4.it)  
pec [dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it)

ASL ROMA4  
Prot. Uscita N. 0057448/2020  
Del 03/12/2020



0 0 5 7 4 4 8 / 2 0 2 0

Al Sig Sindaco del Comune di Anguillara

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.  
Comune: Anguillara  
Acquedotti: Colle Biadaro

In riferimento all'oggetto, si comunica che in data 03/12/2020 con prot. ASL Roma 4 n. 457427 l'ArpaLazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su UN campione di acqua prelevato nel Comune di Anguillara Sabazia, Via della Mainella (acquedotto Colle Biadaro) da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per il parametro:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	25/11/20	Via Mainella	Arsenico	19401	27 mg/L

Si invita la S.V. a far ripristinare il parametro non conforme e a mantenere l'ordinanza di non potabilità in vigore per l'acquedotto Colle Biadaro. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

ASL ROMA 4  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SIAN BRACCIANO  
Il Dirigente Medico  
Dott.ssa Valeria Covacci  
IL DIRIGENTE MEDICO  
Dott.ssa VALERIA COVACCI

Responsabile del procedimento  
TdP A. Sabelli / C. Piernovelli